



SUPLEMENTO DE CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO

- 1
- 2 Componente destinado para su uso en un equipo o sistema de protección. Destinado a su uso en atmósferas potencialmente explosivas
Directiva 2014/34/UE
- 3 Suplemento del Certificado de Examen UE de Tipo LOM 14ATEX3028U/4 edición 0
- 4 Producto Cajas vacías
Serie GEOEX, tipos GEO...EX
- 5 Fabricante Delvalle Global Solutions, S.L.U.
- 6 Dirección Paso El Prao, 6
01320 – Oyón - Alava
ESPAÑA
- 7 Este Suplemento de Certificado amplía el Certificado de Examen CE de Tipo nº LOM 14ATEX3028U para aplicar a los productos diseñados y contruados de acuerdo con las especificaciones indicadas en el anexo del mencionado certificado, pero que incorporan variaciones como se especifican en el anexo del presente certificado y en los documentos que se referencian.
- 8 El Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (LOM), Organismo Notificado bajo la referencia nº 0163, conforme al Artículo 17 de la Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014, certifica que este producto, según lo modificado por este suplemento de certificado, es conforme a los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud relativos al diseño y construcción de productos destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas indicados en el Anexo II de la Directiva.
- 9 En conformidad con el artículo 41 de la Directiva 2014/34/UE los Certificados de Examen CE de Tipo que hacen referencia a la Directiva 94/9/CE y que existían con anterioridad a la fecha de aplicación de la Directiva 2014/34/UE (20 de abril de 2016) pueden ser referenciados como si se hubiesen emitido en base a la Directiva 2014/34/UE. Los Suplementos de Certificado a tales Certificados de Examen CE de Tipo, y nuevas ediciones de Certificados, pueden seguir llevando el número de certificado original expedido con anterioridad al 20 de abril de 2016.

Getafe,
Firmado electrónicamente por:

Comité de Certificación

RPCER 25.23/2

(Este documento sólo puede reproducirse íntegramente y sin cambio alguno)

Pág. 1/2



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ENSAYOS E INVESTIGACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS Y MINERÍA
(Real Decreto 334/1992 de 3 de Abril - BOE 1992-04-29)





LABORATORIO OFICIAL J. M. MADARIAGA

13 ANEXO

14 Suplemento del Certificado de Examen UE de Tipo LOM 14ATEX3028U/4

15 Descripción de las variaciones en el producto

Se incluyen dos nuevos tipos de juntas de silicona:

Temperatura de servicio adicional para junta de silicona esponjosa: -45 °C a 135 °C

Temperatura de servicio adicional para junta de silicona inyectada: -45 °C a 150 °C

Se actualiza a la norma EN 60079-7:2015.

Se actualiza el formato de marcado y documentación.

Cambios en el marcado:



II 2G

II 2D

Ex eb IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP66

16 Protocolo de ensayos nº 18.251Z

17 Lista de limitaciones

Sin variaciones.

18 Requisitos esenciales de seguridad y salud

Sin variaciones.

19 Documentos y planos

Número	Hoja	Edición	Fecha	Descripción
PV1617JUNSIL	31	1	2017-01-31	Memoria técnica
IT.GEO.IECEX	18	v.2	2019-01-10	Manual de instrucciones